Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			QF1.1...QF1.5;QF2.1...QF2.5;QF5	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-63S/3P 40A 25кА	10	
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3BT 225A Icп=35 кА	2	
			U1;U2	Дисплей для АВР NXZM-250S/3B	2	
			HL1;HL3;HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	4	
			HL2;HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	4	
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 100x800x600мм серый	2	
			ENCL1, ENCL2	Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью	2	
			ISL1;ISL3	Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом	15	
			SM1	Изолятор SM51 (M8) силовой с болтом	25	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	15	
			WD1;WD2	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
			BUSBD1;BUSL1.2;BUSL2.2;W1...W3	Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A)	30	м

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Копировал

Формат А4