Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва HATS7 3P 160A 35kA Andeli	2	
			U1;U2	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	2	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 95 кв.мм, серая	3	
			HL1;HL4;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	3	
			HL2;HL5;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			HL3;HL6;HL9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			B1	Корпус навесной ВхШхГ 1200x800x350 мм	1	
			CH1	Перфокороб, 60 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			CH1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			CH2	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			N;PE	Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A)	1	
			PG1	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	2	
			PG2	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
			SG1	Кронштейн для установки DIN-рейки под углом	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Формат А4