Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1;U2	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	2	
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва с выносн. блоком управл. HATS7-630S 3P 630A (ANDELI)	2	
			XT1;XT2	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	14	
			HL1;HL4;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	3	
			HL2;HL5;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			HL3;HL6;HL9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			B1	Корпус напольный 2000x1200x500мм, две двери, RAL7035	1	
			B2	Держатель основания	9	
			CH1;CH2	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	м
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			SH1;SH2	Основание для крепления устройства АВР 600x600mm	2	
			W1...W5	Шина медная 10x30(1=798A, 2=1261A, 3=1692A)	50	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов

Формат А4