Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1	
			KL1...KL3	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3	
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	3	
			KM1;KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2	
			KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2	
			N	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение 6x9, 12 вводов, Iн=100A	1	
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485	2	
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе FPC-21-N-630-TM-D 630A 50кА с рег. термомаг.	2	
			QF1;QF2	Моторный привод DR.FERZ FPC-EMM 400/630 AC230V для FPC 400-630	2	
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления	2	
			SF1;SF2	Автоматический выключатель модульный Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6kA хар-ка C	2	
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6kA 1P 6A х-ка C	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6kA 1P 4A х-ка C	1	
			TA1...TA6	Трансформатор тока 750/5A 5BA 0,5 40	6	
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8	
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	2	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая	1	
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1;SB3	Кнопка CP, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2	
			SB2;SB4	Кнопка CP, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2	
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	1	
			DIN1;DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2	
			ENCL1	Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью	1	
			INTRL4	Рейка внутр. для устройств	3	
			INTRL4	Шасси установочн. для устройств	1	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			SM1	Изолятор SM51 (M8) силовой с болтом IEK	24	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	12	
			WD1	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			WD1...WD3	Кабель-канал перфорированный 25x25	5	
			WD2	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			WHL	Панель боковая 1800x600 мм	2	
			BS_SP1;BS_SP2	Держатель для шин 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm	2	
			BUSL1.1;BUSL1.2;BUSL2.1;BUSL2.2;BUSL3.1 BUSL3.2;PE	Шина медная 5x40 (1=691A, 2=1031A, 3=1324A) 1м=1,77кг	55	м
			N, PE	Шина медная 5x40 (1=691A, 2=1031A, 3=1324A) 1м=1,77кг	4	м

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Копировал

Формат A4