

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			A1	П/К Rievetech PR-18AC-R	1	
			DIN1,DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2	
			KL1..KL4	PCB реле силового,2 перекл. конт. 8А, 230V AC, 5mm	4	
			KL1..KL4	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,X1)	4	
			KM1,KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20А 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2	
			KV1,KV2	Реле напряжения РНПП-31М-УХ/Л3 1	2	
			N	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНН-8х12-14-Д-С	1	
			PW1,PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)А, 3х230/400В, 0,5S,2хRS-485	2	
			PW1,PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QF1..QF3	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NM8-125S 3P 50А 36кА	3	
			QF1..QF3	Моторный привод М01 CHINT для NM8-125 AC240/DC220В	3	
			QS1,QS2	Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4-125 3P 63А	2	
			SF1,SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6А 6кА х-ка С	2	
			SF3,SF4	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6А 6кА х-ка С	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P, 4А, хар-ка В, 6кА	1	
			TA11..TA16,TA21..TA26	Трансформатор тока 50/5А 5ВА 0,5 40	12	
Подп. и дата			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	11	
			XT4..XT6	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	20	
			XT4..XT6	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	5	
			AMP1..AMP3	Амперметр аналоговый 347 50/5А 72х72мм	6	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая	1	
			HL2,HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4,HL6,HL8,HL10	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	4	
			HL5,HL 7,HL 9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			SA1	Переключатель, 1P, 20А, тип 1-0-2, 1НО на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1,SB3,SB5	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	3	
			SB2,SB4,SB6	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	3	
			VOL TM1, VOL TM2	Вольтметр аналоговый 347 500В 72х72мм	2	
Подп. и дата						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						
Инб. № подл						

