

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)А, 3х230/400В, 0,5S,2хRS-485	2	
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-250/3, 3P, 250А, стандартная рукоятка управления	2	
			TA1...TA6	Измерительный трансформатор тока 200/5А-5ВА-0,5	6	
			U1	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3BT 200А I _{сп} =35 кА	1	
			U1	Дисплей для АВР NXZM-250S/3B	1	
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			CG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	6	
			ENC1	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400х800х300 мм, IP66	1	
			INTRAIL1	Рейка внутр. для устройств	2	
			INTRL1;RAIL1	Рейка внутр. для устройств	4	
			ISL1	Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом	6	
			WD1;WD3	Перфокороб, 40 X 40 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			WD2	Перфокороб, 40 X 25 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ	1	
			BS_SP1	Держатель для шин 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm	2	
			L1...L3	SV шина E-Cu, ШВ: 30x10 мм, L: 2400 мм	3	
			N,PE	Шина медная, WH: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	

Инв. № подл	Учб	Н.контр	Руч	Т.контр	Пров	Лист	Лист	Листов	Дата	Подп	№ докум	Листов	Ред.	Дата	Подп. и дата

