

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

В

С

Д

Е

Ж

З

Пкрб. примен.

Справ. N

Подпись и дата

Инф. N подл.

Взам. инф. N

Подпись и дата

Инф. N подл.

Вид без
фальш-панели

Вид с
фальш-панелью

Вид с дверями

600

800

ЩИБП-PRS
100 кВА

Ввод на ИБП1
Выключен

Секционный
Выключен

Питание от ИБП1
Выключен

Ввод на ИБП1
Отключен

Секционный
Отключен

Питание от ИБП1
Отключен

⚡

QF1

QF2

QF3

SF1, SF2

⚡

QF1

QF2

QF3

SF1, SF2

XT1
Питание

XT2
На ИБП

XT3
От ИБП

XT4
Нагрузка

N

PE

250

Вес: не более 52кг.

Изм.

Кол. Уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

Разработал

Проверил

Утвердил

Щит ручного байпаса
ЩИБП 100кВА

Стадия

Лист

Листов

Габаритный чертеж

PIRIS

Формат А3