

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вид без
фальш-панели

Вид с
фальш-панелью

Вид с дверями

Покр. примен.

Справ. N

Подпись и дата

Инф. N подл.

Взам. инф. N

Подпись и дата

Инф. N подл.

600

800

ЩИБП-PRS
100 кВА

Ввод на ИБП1
Выключен

Секционный
Выключен

Питание от ИБП1
Выключен

Ввод на ИБП1
Отключен

Секционный
Отключен

Питание от ИБП1
Отключен

QF1

QF2

QF3

SF1, SF2

QF1

QF2

QF3

SF1, SF2

QF1

QF2

QF3

SF1, SF2

XT1
Питание

XT2
На ИБП

XT3
От ИБП

XT4
Нагрузка

N

PE

250

Вес: не более 52кг.

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Утвердил					

Щит ручного байпаса
ЩИБП 100кВА

Габаритный чертеж

Стадия

Лист

Листов

PIRIS

Формат А3