





Вид с дверями



Вид с фальш-панелью



Вид без фальш-панели



Спецификация оборудования

Обозн.	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
ЩИБП-160кВА	Корпус навесной 1200x800x300мм, УЗ, IP31. RAL9005 (черный)	1	
	Фальшпанель-комплект 1200-800 для автоматов. RAL9005	1	
QF1	Автоматический выключатель NXM- 400S-ТМ/ЗР 315А 50кА фиксированный ТМ, с контактом состояния 1С0	1	
QF2, QF3	Автоматический выключатель NXM- 400S-ТМ/ЗР 315А 50кА фиксированный ТМ, с контактом состояния 1С0	2	
SF1, SF2	Автоматический выключатель 63 1Р, 4А 4,5кА х-ка С	2	
HL1G, HL3G, HL5G	Индикатор зеленый ND16-22DS/4 AC230В "Отключено"	3	
HL2R, HL4R, HL6R	Индикатор красный ND16-22DS/4 AC230В "Включено"	3	
	Сальники PG-63 диаметр проводника 40-52mm IP68	4	
N, PE	Шина медная 4x 30	2	

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Щит ручного байпаса ЩИБП 160кВА	Стадия	Лист	Листов
Разработал									
Проверил									
Утвердил						Габаритный чертеж			