

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вид с дверями

Вид с фальш-панелью

Вид без фальш-панели

Пкрв. примен.

Справ. N

Подпись и дата

Инф. N подл.

Взам. инф. N

Инф. N подл.

500

600

ЩИБП-PRS
30 кВА

Ввод на ИБП
Включен

Секционный
Включен

Питание от ИБП
Включен

Ввод на ИБП
Отключен

Секционный
Отключен

Питание от ИБП
Отключен

⚡

QF1

QF2

QF3

SF1,SF2

⚡

QF1

QF2

QF3

SF1,SF2

⚡

QF1

QF2

QF3

SF1,SF2

XT1 XT2 XT3 XT4

Питание От ИБП
На ИБП Нагрузка

N

PE

250

Вес: не более 38кг.

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Утвердил					

Щит ручного дайпаса
ЩИБП 30кВА

Стадия

Лист

Листов

Габаритный чертеж

PIRIS

Формат А3