

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 50 А

*ABP-PRS-K-2-1-50-ESQ*

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

# Содержание





Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата		Инв. № дубл	
Подп. и дата		Взам. инв. №	
Инв. № подл		Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	6






1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

Инва. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3



Инв. № подл.	
Подп. и дата	


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-K-2-1-50-ESQ



- 1L1 ↔ 2T1 /5.0
- 3L2 ↔ 4T2 /5.1
- 5L3 ↔ 6T3 /5.1
- 53 ↔ 54 /5.6
- 61 ↔ 62 /5.6

- 1L1 ↔ 2T1 /5.2
- 3L2 ↔ 4T2 /5.2
- 5L3 ↔ 6T3 /5.2
- 53 ↔ 54 /5.6
- 61 ↔ 62 /5.6

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов
						5

