FeMaco	Зона	2 6	-103.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме	чание
t			KM1;KM2		Контактор ABB AF26-26-00-11 2460VAC/DC, 3NO 26A	2		
			KV1		Реле напряжения РНПП-311М-УХЛЗ.1	1		
			QF1;QF2		Автоматический выключатель модульный ABB S203-C20, 3P, 20A, хар-ка C, 6кA, 3M	2		
			SF1		Автоматический выключатель модульный ABB S201-C6, 1P, 6A, хар-ка C, 6кA	1		
			SF2		Автоматический выключатель модульный ABB S203-C6, 3P, 6A, хар-ка C, 6кA, 1M	1		
			XT1XT3		Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9		
			XT1XT3		Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3		
			XT1XT3		Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3		
			CH1		Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5		
	\top	\top	HL1		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1		
	\dagger	\top	HL2		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1		
			B1		Корпус навесной с М/П ВхШхГ 500х400х250 мм	1		
			DIN		SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3		
			PG1		Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4		
			N;PE		SV шина E-Cu, ШВ: 15х5 мм, L: 2400 мм	2		
$ar{\mathbb{L}}$								
	<u> </u>							Листо
								PIVICIO
P	ед. Л	Іистов	№ до	кум Подп Да		Т ормат		<u> </u>

Подп. и дата

Инв. Nº подл.