Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1	Устройство автоматического ввода резерва HATS7 3P 125A 35kA Andeli	1	
			U1	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	1	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 95 кв.мм, серая	3	
			HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
			HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 800x600x300 мм	1	
			DN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			H1;H3	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), RAL 7030 СЕРЫЙ, 1м	2	
			H3	Перфокороб, 40 X 80 MM (ШхГ), RAL 7030 СЕРЫЙ, 1м	1	
			N;PE	Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A) 0.5 м	2	
			PG	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Формат А4