Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-160S/3B 3P 160A Icn=35 кА	1	
			U1	Дисплей для АВР NXZM-160S/3B	1	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 95 кв.мм, серая	3	
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B5...B8	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 800x600x250 мм	1	
			DN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			H1;H2	Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), RAL 7030 СЕРЫЙ, 1м	2	
			H3	Перфокороб, 40 X 80 ММ (ШхГ), RAL 7030 СЕРЫЙ, 1м	1	
			N;PE	Шина медная 3x 25 (1=335A, 2=498A, 3=639A) 0.5 м	2	
			PG	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4	
			SM1	Изолятор SM35 силовой 380A 10кВ H35xD32xM8мм с болтом	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4