Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1	Устройство автоматического ввода резерва HATS7 3P 200A 35kA Andeli	1	
			U1	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	1	
			HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
			HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 800х600х300 мм	5	
			H1;H3	Перфокороб, 40 Х 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			PG	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4	
			W2...W6	Шина медная 3х25 (1=335А, 2=498А, 3=639А), 1м	10	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4