

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				S1	Несущая шина, исполнение TS 35/15	1	
				U1	Устройство АВР с выносным блоком управления 25А 25kA TCM-100/25 PROxima ЕKF	1	
				U1	Блок управления АВР ТСМ-100\25 PROxima EKF	1	
				XТ1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3	
				B2;B3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
				HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
				HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
				HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
				B1;B4...B6	Корпус навесной 600х500х250 мм, У3, IP31, RAL7035	1	
				N;PE	Шина медная 25х3 (1=335А, 2=498А, 3=639А), 0.4 м	2	
				PG	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3	
				PG2	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	1	
				SM1	Изолятор силовой 380А 10кВ Н35xD32хM8мм с болтом	2	
Инв. № подл.							
Подп. и дата							
					Листов		
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			