	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч	ание
				U1	Устройство автоматического ввода резерва HATS7-400S3P 315A 50kA Andeli	1		
Ī				U1	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	1		
Ī				HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,6елая	2		
Ī				HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2		
				HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2		
Ī				B1	Корпус с М/П Размер: 1000х800х400 мм (ВхШхГ)	1		
				CH1CH3	Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80х40мм.)	3		
Ī				PG1	Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм d проводника 40-50мм	3		
ſ				PG2	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	1		
ľ				W1W8	Шина медная 4х30(1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	30		
ľ								
ľ								
ſ								
ľ								
ľ								
ł								
$ orange \int$								
-		<u> </u>			Т		1.	
F			\pm				ر ا	Листо
	Ред.	. Лис	тов	№ докум Подп Дата				

Подп. и дата

Инв. Nº подл.