	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч	
				S1	Несущая шина, исполнение TS 35/15	1		
				U1	Устройство ABP с выносным блоком управления 32A 25kA TCM-100/25 PROxima EKF	1		
				U1	Блок управления ABP TCM-100\25 PROxima EKF	1		
				XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3		
				B2;B3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	2		
				HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,6елая	2		
				HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2		
				HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2		
				B1;B4B6	Корпус навесной 600х500х250 мм, У3, IP31, RAL7035	1		
				N;PE	Шина медная 25х3 (1=335А, 2=498А, 3=639А), 0.4 м	2		
				PG	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3		
				PG2	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	1		
				SM1	Изолятор силовой 380A 10кВ H35xD32xМ8мм с болтом	2		
\dashv								
		•						
			-	1	1			
			+					Листо
	Ред	. Лис	тов	№ докум Подп Дата	1			

Подп. и дата

Инв. Nº подл.