Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			S1	Несущая шина, исполнение TS 35/15	1	
			U1	Устройство АВР с выносным блоком управления 40А 25kA TCM-100/25 PROxima EKF	1	
			U1	Блок управления АВР TCM-100\25 PROxima EKF	1	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3	
			B2;B3	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
			HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1;B4...B6	Корпус навесной 600x500x250 мм, У3, IP31, RAL7035	1	
			N;PE	Шина медная 25x3 (1=335A, 2=498A, 3=639A), 0.4 м	2	
			PG	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3	
			PG2	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	1	
			SM1	Изолятор силовой 380А 10кВ H35xD32xM8мм с болтом	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4