Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1	Устройство автоматического ввода резерва HATS7-400S3P 400A 50kA Andeli	1	
			U1	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	1	
			HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
			HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1	Корпус с М/П Размер: 1000x800x400 мм (ВхШхГ)	1	
			CH1...CH3	Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80x40мм.)	3	
			PG1	Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм d проводника 40-50мм	3	
			PG2	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	1	
			W1...W8	Шина медная 4x30(1=467A, 2=698A, 3=898A) 1м=1,07кг	30	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4