Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1	Устройство автоматического ввода резерва с выносн. блоком управл. HATS7-630S 3P 500A (ANDELI)	1	
			U1	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	1	
			CH1;CH2	Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80х40мм.)	2	
			HL1;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
			HL2;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL3;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			B1	Корпус навесной ВхШхГ 1200х800х400 мм	1	
			PG1	Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм d проводника 40-50мм	6	
			PG2	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	1	
			W1...W3;W5;W7	Шина медная 10х 30(1=798А, 2=1261А, 3=1692А)	30	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4