Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч	чание
			B1	Корпус навесной (ВхШхГ) 600х500х250mm, У3, IP31. RAL7035	1		
			S1	Несущая шина, исполнение TS 35/15	1		
			U1	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 63A	1		
			U1	Дисплей для ABP NXZM-63S/3B	1		
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3		
			B2	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), RAL 7030 СЕРЫЙ, 0.7 м	1		
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая, ND16-22DS/4 AC230B	2		
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная, ND16-22DS/4 AC230B	2		
			N;PE	Шина медная 25х3 (1=335А, 2=498А, 3=639А), 0.4 м	1		
			PG1	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3		
			PG2	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	1		
			SM1	Изолятор силовой 380A 10кВ H35xD32xM8мм с болтом	2		
	_	ı					
		+					Листов
Ред	. Ли	стов	№ докум Подп Дата				

Подп. и дата

Инв. Nº подл.