

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	
Инв. № подл.	Подп. и дата		U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва с выносным блоком управления 400A, 3Р, 50кА АВР-304, DEKraft	2		
			U1;U2	Выносной блок управления для АВР-304 DEKraft	2		
			XT1;XT2	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	14		
			HL1;HL3;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3		
			HL2;HL4;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3		
			B1	Корпус с М/П Размер: 1800x1000x450 мм (ВхШхГ)	5		
			B2	Держатель основания	6		
			CH1;CH2	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	7	М	
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1		
			PG2	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4		
			SH1;SH2	Основание для крепления устройства АВР 600x600mm	2		
			W1...W6	Шина медная 4x30(1=467A, 2=698A, 3=898A) 1м=1,07кг	50	М	
Ред. <input type="checkbox"/> Листов <input type="checkbox"/> № докум <input type="checkbox"/> Подп <input type="checkbox"/> Дата					Листов		
					7		