Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч	
-			S1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1		
			U1	Устройство автоматического ввода резерва модульное ABP-2 LITE 40A KARAT IEK	1		
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3		
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,6елая	2		
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2		
			B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 400х400х200 мм	1		
			CH1	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	2		
			PG	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4		
			N;PE	Шина медная 3х25 (1=335A, 2=498A, 3=639A)	2		
T							
T							
╀							
	1	-	, ,				
	-	+					Листов
Ред	. Ли	стов	№ докум Подп Дата				

Подп. и дата

Инв. Nº подл.