Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			S1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			U1	Устройство автоматического ввода резерва (АВР) HATS9-63A/3P (ANDELI)	1	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3	
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	2	
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 400x400x200 мм	1	
			CH1	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			PG	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
			PE	Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A)	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Формат А4