Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва модульное ABP-2 LITE 50A KARAT IEK	2	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3	
			CH1;CH2	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			HL1;HL3;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	3	
			HL2;HL4;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			B1	Корпус навесной 600x500x250. IP66. RAL7035	1	
			PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	1	
			PG2	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3	
			S1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			N;PE	Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A)	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Формат А4