| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A1 | Микро ПЛК Rievetech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V | 1 | |
| | | | KL1...KL3 | PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm | 3 | |
| | | | KL1...KL3 | RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT) | 3 | |
| | | | KM1;KM2 | Контактор модульный KEAZ OptiDin MK-100-2522-230AC 25A 2NO+2NC | 2 | |
| | | | KV1;KV2 | Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ | 2 | |
| | | | PW1;PW2 | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485 | 2 | |
| | | | PW1;PW2 | Коробка испытательная переходная ИК | 2 | |
| | | | QF1;QF2 | Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T125L M 100A 3P 15kA | 2 | |
| | | | QF1;QF2 | Привод моторный ESMO 230VAC T125-T160 KEAZ | 2 | |
| | | | QF3...QF7 | Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 32A хар-ка C 6kA | 5 | |
| | | | QS1;QS2 | Выключатель нагрузки модульный KEAZ OptiDin BM63PL-3125-УХЛ3 (BM63PL) 100A | 2 | |
| | | | SF1;SF2 | Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка C 6кA) | 2 | |
| | | | SF3;SF4 | Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка C 6кA) | 2 | |
| | | | SF5 | Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1B4-УХЛ3 4A хар-ка B 6kA | 1 | |
| | | | TA1...TA6 | Измерительный трансформатор тока ТТК-А-100/5А-5ВА-0,5-УХЛ3-КЭАЗ | 6 | |
| | | | XT4;XT5 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая | 8 | |
| | | | HL1 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая | 1 | |
| | | | HL2;HL3 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая | 2 | |
| | | | HL4;HL6;HL8 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 3 | |
| | | | HL5;HL7 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 2 | |
| | | | SA1 | Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0__2, на дверь, фронт IP65 | 1 | |
| | | | SB1;SB3 | Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS | 2 | |
| | | | SB2;SB4 | Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS | 2 | |
| | | | CG1 | Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм | 6 | |
| | | | DIN1 | Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15 | 5 | |
| | | | ENC1 | Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400x800x300 мм, IP66 | 1 | |
| | | | INTRAIL1 | Рейка внутр. для устройств | 2 | |
| | | | INTRL1;RAIL1 | Рейка внутр. для устройств | 2 | |
| | | | TR1 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт | 13 | |

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб | | | | |
| Пров | | | | |
| Т.контр | | | | |
| Рук | | | | |
| Н.контр | | | | |
| Утв | | | | |

| Лит | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

PIRIS

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Копировал

Формат А4

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | WD1;WD2 | Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ | 5 | |
| | | | WD3 | Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ | 7 | |
| | | | XT1 | Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Серая | 6 | |
| | | | BS_SP1 | Держатель для шин 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm | 2 | |
| | | | N | Шина медная, WH: 15x5 mm, L: 2400 mm | 1 | м |

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб | | | | |
| Пров | | | | |
| Т.контр | | | | |
| Рук | | | | |
| Н.контр | | | | |
| Утв | | | | |

| Лит | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

PIRIS

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Копировал

Формат А4