

| Формат | | Зона | Поз. | Обозначение | | | Наименование | | | | Кол | Примечание | | | |
|--------------|--|------|---------|-------------|---------|--|--|--|------|--|---|------------|--|--|--|
| | | | | A1 | | | Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V | | | | 1 | | | | |
| | | | | KL1...KL3 | | | PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm | | | | 3 | | | | |
| | | | | KL1...KL3 | | | Зажим с винтовыми клеммами | | | | 3 | | | | |
| | | | | KM1;KM2 | | | Модульный контактор Dekraft 2НО+2НЗ 20A 230В МК-103 | | | | 2 | | | | |
| | | | | KV1;KV2 | | | Реле напряжения РНПП-311М-УХЛЗ.1 | | | | 2 | | | | |
| | | | | PW1;PW2 | | | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485 | | | | 2 | | | | |
| | | | | PW1;PW2 | | | Коробка испытательная переходная ИК | | | | 2 | | | | |
| | | | | QF1;QF2 | | | Автоматический выключатель в литом корпусе Systeme Electric SYSTEMEPACT CCB CCB400 36KA 320A | | | | 2 | | | | |
| | | | | QF1;QF2 | | | МОТОР-РЕДУКТОР МТ 220V AC (400-630) | | | | 2 | | | | |
| | | | | QF3;QF4 | | | Автоматический выключатель в литом корпусе SYSTEMEPACT CCB160 36KA 3P3D TMD160 160A Systeme Electric | | | | 2 | | | | |
| | | | | QF5...QF7 | | | Автоматический выключатель модульный Systeme Electric City9 Set AB хар-ка C 63A 3P 6kA 400В | | | | 3 | | | | |
| | | | | QS1;QS2 | | | Выключатель-разъединитель SYSTEMEPACT SD630 3P 400A Systeme Electric | | | | 2 | | | | |
| | | | | SF1;SF2 | | | Автоматический выключатель модульный Systeme Electric City9 Set AB хар-ка C 6A 3P 6kA 400В | | | | 2 | | | | |
| | | | | SF3;SF4 | | | Автоматический выключатель модульный Systeme Electric City9 Set AB хар-ка C 6A 1P 6kA 230В | | | | 2 | | | | |
| | | | | SF5 | | | Автоматический выключатель модульный Systeme Electric Systeme9 (AB) хар-ка B 4A 1P 6kA 230В | | | | 1 | | | | |
| | | | | TA1...TA6 | | | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5A 5BA 0.5 | | | | 6 | | | | |
| Подп. и дата | | | | XT4;XT5 | | | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая | | | | 8 | | | | |
| | | | | HL1 | | | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая | | | | 1 | | | | |
| | | | | HL2;HL3 | | | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая | | | | 2 | | | | |
| | | | | HL4;HL6;HL8 | | | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | | | | 3 | | | | |
| Инв. № дубл | | | | HL5;HL7 | | | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | | | | 2 | | | | |
| | | | | SA1 | | | Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65 | | | | 1 | | | | |
| | | | | SB1;SB3 | | | Кнопка CP, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 | | | | 2 | | | | |
| Взам. инв. № | | | | SB2;SB4 | | | Кнопка CP, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 | | | | 2 | | | | |
| | | | | DIN1...DIN4 | | | Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15 | | | | 5 | | | | |
| | | | | TR1 | | | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт | | | | 20 | | | | |
| Подп. и дата | | | | U1 | | | Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый | | | | 2 | | | | |
| | | | | U2;U3 | | | Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью | | | | 2 | | | | |
| | | | | U4;U5 | | | Панель боковая 1800x600 мм | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл | | | Ред. | Листов | № докум | | Подп | | Дата | | <div><div>Лит</div><div>Лист</div><div>Листов</div><div>PIRIS</div></div> | | | | |
| | | | Разраб | | | | | | | | | | | | |
| | | | Пров | | | | | | | | | | | | |
| | | | Т.контр | | | | | | | | | | | | |
| | | | Рук | | | | | | | | | | | | |
| | | | Н.контр | | | | | | | | | | | | |
| | | | Утв | | | | | | | | | | | | |

[illegible]